



## Bescheinigung

### über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 und 7 Fernwärmenetz Landshut Mitte/Ost Stadtwerke Landshut

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadtwerke Landshut dem Fernwärmenetz Landshut Mitte/Ost folgende Kennzahlen:

**Primärenergiefaktor FW 309-1:2021**

(§ 22 Absatz 2 GEG)

**0,33**

**Primärenergiefaktor nach Kappung**

(§ 22 Absatz 3 GEG)

**0,33**

**Emissionsfaktor FW 309-1:2021**


(Anlage 9 GEG)

**26 g/kWh**

Zeitraum der Datenbasis	01.01.2017 - 31.12.2020
Ausstellungsdatum	26.05.2021
Gültigkeitsdatum	26.05.2031
AGFW-Gutachter	Thomas Vittinghof
Gutachter-Nr.	AGFW-FW609-289

Landshut, 26.05.2021

Ort, Datum

  
Unterschrift