

Hochlastzeitfenster für 2026 nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Berechnungsgrundlage:

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2026 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-12-1656) vom 05.12.2012.

Die Zeiten beziehen sich auf die Zeitstempel der Viertelstunde (z. B. Beginn Uhrzeit = 09:15 --> ab 09:00 Uhr).

Definition Hochlastzeitfenster nach BNetzA:

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Umsetzung:

Die Hochlastzeiten werden angewendet an Werktagen, mit Ausnahme der Samstage, der Brückentage und der Werktage zwischen 24.12. und 31.12. Feiertage sind die in Landshut/Bayern geltenden gesetzlichen Feiertage.

Hochlastzeitfenster 2026

Netzebene	Jahreszeit	Zeitraum	
		Beginn Uhrzeit	Ende Uhrzeit
Hochspannung	Frühling		
	Sommer	10:00:00	12:00:00
	Herbst		
	Winter		
Umspannung zu Mittelspannung	Frühling		
	Sommer	10:00:00	12:00:00
	Herbst	08:00:00	11:00:00
	Winter		
Mittelspannung	Frühling		
	Sommer	10:00:00	12:00:00
	Herbst		
	Winter		
Umspannung zu Niederspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst		
	Winter	16:30:00	19:30:00
Niederspannung	Frühling		
	Sommer		
	Herbst		
	Winter	16:30:00	19:30:00

Hinweise:

Jahreszeiten nach BNetzA
 Frühling 01.03. - 31.05.
 Sommer 01.06. - 31.08.
 Herbst 01.09. - 30.11.
 Winter 01.12. - 28/29.02.

Weitere Informationen:

Bundesnetzagentur – Beschlusskammer 4:
http://www.bundesnetzagentur.de/cdn_1911/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer4/BK4_71_Individuelle_Netzentgelte_Strom/IndividuelleNetzentgelteStromNavNode.html

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2026

Hochspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	50%		60%		57%		51%		12:15	83%		86%		88%		77%	
0:30	51%		59%		57%		50%		12:30	84%		88%		91%		77%	
0:45	50%		58%		56%		49%		12:45	86%		86%		88%		81%	
1:00	54%		57%		56%		48%		13:00	85%		89%		88%		79%	
1:15	51%		55%		55%		47%		13:15	83%		90%		87%		78%	
1:30	50%		54%		56%		48%		13:30	88%		92%		88%		77%	
1:45	53%		56%		54%		46%		13:45	87%		89%		87%		78%	
2:00	52%		57%		58%		47%		14:00	89%		85%		87%		77%	
2:15	51%		58%		59%		52%		14:15	89%		81%		87%		77%	
2:30	51%		56%		58%		48%		14:30	82%		80%		83%		73%	
2:45	49%		55%		60%		47%		14:45	84%		84%		83%		76%	
3:00	53%		55%		60%		48%		15:00	81%		90%		86%		78%	
3:15	53%		58%		60%		49%		15:15	79%		91%		85%		74%	
3:30	51%		56%		60%		49%		15:30	84%		87%		85%		76%	
3:45	52%		55%		60%		49%		15:45	84%		91%		85%		75%	
4:00	53%		55%		60%		48%		16:00	84%		87%		86%		77%	
4:15	54%		58%		61%		48%		16:15	81%		85%		84%		74%	
4:30	50%		57%		59%		49%		16:30	81%		83%		84%		75%	
4:45	54%		58%		59%		50%		16:45	84%		82%		85%		77%	
5:00	52%		61%		60%		51%		17:00	82%		83%		85%		76%	
5:15	61%		64%		62%		60%		17:15	82%		83%		85%		77%	
5:30	60%		67%		62%		57%		17:30	82%		81%		84%		75%	
5:45	65%		68%		65%		55%		17:45	82%		81%		84%		75%	
6:00	62%		69%		66%		56%		18:00	85%		85%		85%		76%	
6:15	73%		74%		70%		60%		18:15	83%		82%		87%		75%	
6:30	73%		76%		74%		64%		18:30	82%		80%		84%		75%	
6:45	71%		79%		78%		66%		18:45	83%		81%		86%		78%	
7:00	73%		79%		80%		68%		19:00	85%		78%		86%		77%	
7:15	73%		80%		82%		71%		19:15	80%		79%		86%		74%	
7:30	73%		81%		83%		73%		19:30	79%		78%		82%		72%	
7:45	80%		81%		85%		74%		19:45	80%		79%		81%		70%	
8:00	81%		84%		88%		74%		20:00	78%		77%		82%		68%	
8:15	81%		87%		90%		75%		20:15	75%		76%		83%		67%	
8:30	81%		88%		92%		74%		20:30	73%		77%		76%		66%	
8:45	82%		87%		91%		74%		20:45	72%		76%		75%		63%	
9:00	82%		87%		91%		75%		21:00	73%		76%		75%		62%	
9:15	79%		89%		84%		76%		21:15	69%		73%		74%		63%	
9:30	83%		87%		89%		77%		21:30	68%		72%		77%		66%	
9:45	80%		89%		88%		76%		21:45	68%		71%		71%		63%	
10:00	80%		90%		87%		76%		22:00	67%		70%		70%		62%	
10:15	80%		94%		88%		75%		22:15	71%		70%		72%		63%	
10:30	85%		100% ja		91%		77%		22:30	66%		74%		77%		64%	
10:45	84%		100% ja		92%		76%		22:45	62%		72%		73%		58%	
11:00	85%		97% ja		92%		75%		23:00	62%		67%		70%		58%	
11:15	84%		99% ja		88%		77%		23:15	64%		62%		69%		60%	
11:30	84%		90%		87%		76%		23:30	62%		60%		66%		57%	
11:45	86%		91%		88%		78%		23:45	56%		60%		63%		58%	
12:00	84%		89%		83%		76%		0:00	54%		59%		59%		53%	

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2026

Umspannung in Mittelspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	56%		65%		62%		59%		12:15	84%		85%		94%		88%	
0:30	55%		64%		62%		58%		12:30	85%		85%		97% ja		88%	
0:45	54%		63%		61%		57%		12:45	88%		87%		95%		91%	
1:00	57%		62%		60%		56%		13:00	88%		90%		95%		88%	
1:15	56%		60%		59%		55%		13:15	87%		92%		93%		87%	
1:30	54%		59%		59%		56%		13:30	90%		95% ja		94%		88%	
1:45	56%		60%		58%		55%		13:45	90%		92%		94%		88%	
2:00	56%		61%		61%		55%		14:00	93%		85%		94%		88%	
2:15	56%		61%		62%		58%		14:15	92%		76%		95%		88%	
2:30	55%		60%		61%		56%		14:30	84%		76%		91%		85%	
2:45	54%		59%		62%		54%		14:45	85%		86%		91%		87%	
3:00	56%		58%		62%		55%		15:00	83%		92%		92%		89%	
3:15	58%		60%		62%		55%		15:15	80%		93%		93%		85%	
3:30	56%		60%		62%		56%		15:30	88%		90%		93%		87%	
3:45	56%		59%		62%		56%		15:45	87%		96% ja		92%		87%	
4:00	56%		59%		63%		56%		16:00	86%		87%		94%		88%	
4:15	58%		61%		64%		56%		16:15	84%		83%		93%		87%	
4:30	55%		60%		62%		56%		16:30	87%		81%		94%		88%	
4:45	59%		62%		62%		58%		16:45	90%		78%		95%		90%	
5:00	57%		63%		63%		59%		17:00	88%		83%		95%		89%	
5:15	65%		67%		65%		66%		17:15	87%		80%		95%		90%	
5:30	64%		69%		65%		64%		17:30	89%		78%		95%		89%	
5:45	69%		70%		68%		63%		17:45	89%		82%		95%		89%	
6:00	68%		71%		69%		64%		18:00	91%		87%		96% ja		90%	
6:15	76%		76%		74%		68%		18:15	92%		86%		94%		88%	
6:30	77%		78%		79%		72%		18:30	90%		87%		93%		88%	
6:45	74%		80%		83%		74%		18:45	90%		88%		94%		87%	
7:00	77%		80%		85%		77%		19:00	93%		86%		95%		89%	
7:15	79%		81%		87%		80%		19:15	88%		83%		95%		87%	
7:30	78%		83%		89%		83%		19:30	86%		83%		92%		84%	
7:45	83%		84%		90%		84%		19:45	86%		85%		90%		82%	
8:00	83%		89%		93%		84%		20:00	84%		82%		90%		81%	
8:15	84%		91%		95%		85%		20:15	83%		80%		89%		80%	
8:30	85%		92%		96% ja		86%		20:30	80%		81%		83%		78%	
8:45	85%		92%		95% ja		86%		20:45	79%		81%		82%		75%	
9:00	86%		92%		96% ja		87%		21:00	79%		81%		81%		74%	
9:15	84%		92%		89%		87%		21:15	76%		80%		80%		72%	
9:30	85%		90%		94%		88%		21:30	75%		78%		81%		74%	
9:45	85%		91%		93%		87%		21:45	74%		79%		76%		71%	
10:00	85%		93%		92%		85%		22:00	74%		79%		75%		71%	
10:15	87%		94%		94%		85%		22:15	77%		79%		79%		74%	
10:30	87%		100% ja		95% ja		87%		22:30	74%		80%		81%		74%	
10:45	84%		100% ja		97% ja		83%		22:45	69%		78%		76%		69%	
11:00	86%		97% ja		97% ja		84%		23:00	67%		74%		73%		68%	
11:15	84%		95% ja		93%		86%		23:15	68%		68%		72%		68%	
11:30	85%		90%		92%		85%		23:30	66%		66%		69%		66%	
11:45	86%		93%		94%		85%		23:45	60%		65%		67%		66%	
12:00	83%		90%		90%		86%		0:00	59%		65%		64%		62%	

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2026

Mittelspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	59%		63%		61%		61%		12:15	87%		90%		94%		87%	
0:30	57%		62%		61%		60%		12:30	88%		88%		95%		87%	
0:45	56%		61%		60%		59%		12:45	90%		90%		93%		89%	
1:00	58%		60%		58%		59%		13:00	90%		89%		92%		87%	
1:15	57%		58%		57%		58%		13:15	89%		90%		92%		86%	
1:30	56%		58%		61%		59%		13:30	93%		94%		92%		86%	
1:45	56%		59%		60%		58%		13:45	93%		93%		91%		86%	
2:00	57%		59%		61%		58%		14:00	94%		90%		91%		85%	
2:15	57%		59%		62%		62%		14:15	94%		85%		92%		85%	
2:30	57%		59%		62%		59%		14:30	88%		83%		90%		82%	
2:45	56%		58%		61%		58%		14:45	90%		88%		89%		84%	
3:00	57%		58%		61%		59%		15:00	88%		92%		89%		85%	
3:15	59%		59%		61%		60%		15:15	86%		93%		90%		82%	
3:30	58%		58%		61%		60%		15:30	90%		91%		89%		84%	
3:45	58%		59%		61%		60%		15:45	89%		91%		90%		84%	
4:00	59%		58%		62%		60%		16:00	90%		88%		90%		84%	
4:15	60%		60%		63%		59%		16:15	88%		87%		89%		84%	
4:30	58%		59%		63%		60%		16:30	88%		86%		89%		86%	
4:45	61%		62%		61%		61%		16:45	91%		85%		92%		86%	
5:00	61%		63%		62%		61%		17:00	90%		86%		91%		85%	
5:15	67%		65%		64%		68%		17:15	89%		85%		90%		86%	
5:30	66%		67%		63%		66%		17:30	90%		84%		90%		86%	
5:45	71%		69%		68%		65%		17:45	90%		84%		90%		86%	
6:00	70%		69%		69%		66%		18:00	92%		86%		91%		85%	
6:15	76%		74%		72%		69%		18:15	91%		86%		89%		85%	
6:30	78%		77%		77%		72%		18:30	89%		88%		88%		85%	
6:45	77%		79%		80%		75%		18:45	90%		88%		89%		86%	
7:00	78%		79%		82%		77%		19:00	92%		86%		90%		85%	
7:15	79%		81%		83%		80%		19:15	87%		83%		89%		83%	
7:30	80%		83%		85%		82%		19:30	85%		82%		87%		83%	
7:45	86%		84%		85%		83%		19:45	85%		83%		85%		81%	
8:00	87%		85%		88%		84%		20:00	84%		81%		85%		78%	
8:15	87%		87%		90%		85%		20:15	83%		78%		85%		77%	
8:30	86%		89%		91%		85%		20:30	81%		79%		80%		75%	
8:45	87%		89%		91%		85%		20:45	81%		78%		81%		73%	
9:00	87%		90%		92%		85%		21:00	79%		78%		81%		72%	
9:15	86%		91%		86%		84%		21:15	76%		76%		77%		72%	
9:30	89%		90%		91%		85%		21:30	75%		75%		79%		74%	
9:45	89%		91%		90%		88%		21:45	75%		75%		74%		71%	
10:00	88%		92%		89%		88%		22:00	75%		75%		74%		71%	
10:15	90%		95%		90%		84%		22:15	77%		76%		75%		74%	
10:30	91%		99% ja		92%		86%		22:30	75%		77%		77%		72%	
10:45	91%		100% ja		93%		87%		22:45	72%		75%		73%		69%	
11:00	90%		97% ja		93%		87%		23:00	67%		71%		70%		70%	
11:15	89%		100% ja		91%		88%		23:15	67%		68%		69%		71%	
11:30	89%		94%		91%		88%		23:30	65%		65%		66%		67%	
11:45	90%		93%		93%		89%		23:45	63%		64%		64%		67%	
12:00	89%		91%		90%		87%		0:00	61%		63%		63%		64%	

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2026

Umspannung in Niederspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	57%		42%		58%		62%		12:15	74%		74%		89%		92%	
0:30	55%		40%		56%		61%		12:30	75%		74%		90%		93%	
0:45	54%		39%		55%		59%		12:45	76%		77%		90%		92%	
1:00	54%		38%		53%		59%		13:00	76%		75%		88%		91%	
1:15	52%		37%		52%		58%		13:15	78%		69%		86%		92%	
1:30	52%		36%		51%		57%		13:30	78%		70%		86%		90%	
1:45	52%		35%		51%		55%		13:45	77%		72%		84%		88%	
2:00	54%		38%		53%		58%		14:00	78%		64%		83%		88%	
2:15	55%		38%		55%		60%		14:15	78%		63%		83%		88%	
2:30	55%		37%		53%		59%		14:30	76%		61%		83%		87%	
2:45	54%		36%		53%		58%		14:45	73%		65%		83%		89%	
3:00	54%		35%		52%		58%		15:00	73%		67%		82%		88%	
3:15	54%		34%		52%		58%		15:15	74%		69%		81%		88%	
3:30	54%		34%		52%		57%		15:30	73%		68%		82%		88%	
3:45	54%		34%		53%		57%		15:45	73%		70%		82%		89%	
4:00	54%		34%		53%		56%		16:00	73%		66%		82%		89%	
4:15	56%		34%		54%		57%		16:15	74%		64%		83%		90%	
4:30	57%		34%		53%		57%		16:30	77%		64%		85%		93%	
4:45	57%		35%		54%		58%		16:45	78%		63%		88%		94%	
5:00	55%		36%		55%		59%		17:00	79%		63%		92%		97% ja	
5:15	56%		38%		58%		61%		17:15	81%		61%		92%		97% ja	
5:30	56%		37%		59%		59%		17:30	83%		65%		93%		99% ja	
5:45	57%		39%		61%		61%		17:45	86%		67%		94%		99% ja	
6:00	58%		40%		61%		62%		18:00	88%		69%		95%		100% ja	
6:15	55%		41%		60%		61%		18:15	88%		69%		93%		98% ja	
6:30	58%		43%		63%		64%		18:30	88%		68%		92%		97% ja	
6:45	59%		45%		67%		68%		18:45	88%		68%		92%		96% ja	
7:00	60%		47%		70%		71%		19:00	89%		68%		90%		95% ja	
7:15	64%		50%		74%		75%		19:15	87%		67%		88%		94%	
7:30	65%		52%		74%		77%		19:30	87%		65%		87%		92%	
7:45	67%		55%		72%		80%		19:45	84%		63%		86%		90%	
8:00	69%		60%		75%		80%		20:00	81%		62%		84%		88%	
8:15	70%		63%		77%		84%		20:15	78%		61%		81%		84%	
8:30	70%		65%		79%		85%		20:30	76%		59%		77%		81%	
8:45	71%		65%		79%		85%		20:45	74%		59%		75%		79%	
9:00	71%		67%		80%		85%		21:00	71%		58%		72%		76%	
9:15	73%		70%		81%		85%		21:15	69%		58%		73%		75%	
9:30	74%		69%		82%		85%		21:30	67%		57%		73%		74%	
9:45	74%		68%		84%		87%		21:45	65%		57%		70%		72%	
10:00	75%		70%		84%		86%		22:00	64%		57%		71%		72%	
10:15	80%		68%		84%		85%		22:15	75%		59%		79%		81%	
10:30	81%		70%		86%		85%		22:30	74%		56%		76%		81%	
10:45	78%		71%		85%		86%		22:45	71%		53%		74%		78%	
11:00	76%		71%		84%		88%		23:00	68%		50%		70%		74%	
11:15	77%		70%		87%		86%		23:15	65%		48%		67%		73%	
11:30	76%		71%		86%		89%		23:30	63%		46%		65%		71%	
11:45	77%		74%		87%		92%		23:45	61%		45%		63%		69%	
12:00	78%		75%		88%		92%		0:00	59%		43%		61%		67%	

**Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV**



Ermittlung der Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Veröffentlichungstermin: 31.10. des Vorjahres

Für jede Spannungs- und Umspannungsebene sind die Hochlastfenster separat für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu bestimmen. Hochlastzeiten sind Zeiträume größer 95 % der jeweiligen Höchstlast im Referenzzeitraum. Sehr kurze Hochlastzeitfenster können sachgerecht auf 3 Stunden erweitert werden. Überlange Hochlastzeitfenster sind auf maximal 10 Stunden zu begrenzen. Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (ohne Brückentage und ohne 27.-31.12.) gültig.

Stadtwerke Landshut

2026

Niederspannung

Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter		Zeit	Frühling		Sommer		Herbst		Winter	
	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-		Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-	Last	Hoch-
0:15	53%		40%		57%		64%		12:15	83%		74%		94%		94%	
0:30	52%		39%		55%		62%		12:30	86%		79%		90%		95%	ja
0:45	51%		38%		54%		61%		12:45	89%		81%		96%	ja	96%	ja
1:00	50%		38%		52%		59%		13:00	82%		82%		91%		93%	
1:15	49%		37%		52%		58%		13:15	83%		77%		88%		95%	
1:30	49%		36%		51%		57%		13:30	82%		75%		88%		93%	
1:45	48%		35%		50%		57%		13:45	82%		72%		87%		90%	
2:00	51%		37%		51%		58%		14:00	78%		71%		85%		92%	
2:15	52%		37%		53%		59%		14:15	81%		72%		85%		90%	
2:30	52%		37%		52%		59%		14:30	83%		70%		85%		89%	
2:45	51%		35%		52%		58%		14:45	77%		70%		85%		89%	
3:00	51%		34%		51%		57%		15:00	76%		73%		84%		90%	
3:15	50%		34%		50%		57%		15:15	75%		77%		83%		90%	
3:30	51%		33%		51%		57%		15:30	73%		71%		83%		90%	
3:45	51%		33%		51%		56%		15:45	74%		82%		84%		91%	
4:00	51%		32%		51%		56%		16:00	73%		78%		84%		91%	
4:15	52%		33%		51%		57%		16:15	73%		76%		85%		92%	
4:30	53%		33%		51%		57%		16:30	73%		72%		86%		95%	
4:45	54%		33%		52%		58%		16:45	75%		68%		90%		96%	ja
5:00	54%		34%		54%		59%		17:00	78%		70%		93%		97%	ja
5:15	56%		35%		55%		61%		17:15	79%		69%		93%		98%	ja
5:30	56%		34%		55%		62%		17:30	79%		69%		94%		100%	ja
5:45	57%		36%		57%		63%		17:45	80%		67%		95%	ja	99%	ja
6:00	58%		38%		58%		63%		18:00	81%		69%		95%		100%	ja
6:15	55%		40%		56%		60%		18:15	83%		69%		94%		99%	ja
6:30	58%		42%		59%		63%		18:30	83%		68%		93%		98%	ja
6:45	60%		45%		62%		67%		18:45	84%		67%		92%		97%	ja
7:00	62%		49%		65%		70%		19:00	84%		67%		91%		96%	ja
7:15	65%		52%		69%		73%		19:15	83%		66%		90%		94%	
7:30	66%		54%		70%		76%		19:30	82%		63%		88%		93%	
7:45	68%		58%		71%		80%		19:45	80%		62%		87%		91%	
8:00	71%		60%		73%		80%		20:00	79%		61%		85%		89%	
8:15	73%		64%		76%		83%		20:15	76%		60%		81%		87%	
8:30	74%		66%		78%		85%		20:30	75%		59%		79%		85%	
8:45	75%		67%		80%		85%		20:45	72%		57%		77%		82%	
9:00	76%		69%		82%		86%		21:00	69%		57%		76%		80%	
9:15	77%		69%		83%		90%		21:15	67%		57%		74%		78%	
9:30	77%		74%		85%		91%		21:30	65%		56%		72%		76%	
9:45	78%		72%		85%		90%		21:45	63%		57%		70%		74%	
10:00	81%		77%		83%		94%		22:00	64%		57%		70%		75%	
10:15	78%		79%		83%		93%		22:15	72%		59%		79%		84%	
10:30	81%		73%		84%		89%		22:30	69%		56%		77%		81%	
10:45	84%		73%		84%		90%		22:45	67%		53%		74%		78%	
11:00	86%		75%		85%		90%		23:00	64%		50%		71%		75%	
11:15	83%		77%		88%		92%		23:15	61%		48%		68%		72%	
11:30	82%		73%		90%		94%		23:30	59%		46%		66%		70%	
11:45	80%		76%		89%		93%		23:45	57%		44%		64%		68%	
12:00	80%		77%		88%		94%		0:00	55%		42%		61%		65%	

